



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-0309BT0079

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ContiTech Schlauch GmbH Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach
Vertreiber <i>distributor</i>	ContiTech Schlauch GmbH Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach
Produktart <i>product category</i>	Schlauchleitungen für die Trinkwasserinstallation: Schläuche für zeitlich befristeten Transport von Trinkwasser (0309)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Schlauch für zeitlich befristeten Transport von Trinkwasser
Modell <i>model</i>	AQUAPAL
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 60256592-001 vom 04.06.2019 (LGI) Baumusterprüfung: 21181738_001 vom 16.03.2012 (LGI) Baumusterprüfung: QIWQHGG 717 1147a+b vom 25.02.2008 (LGI) KTW-Prüfung: 417.902/1H vom 10.05.2016 (ÖFI) Mikrobiologische Prüfung: 1800571/4204/1H vom 28.06.2018 (ÖFI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 549 (01.01.2007) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	25.02.2023 / 19-0743-WNV

70029-04-A-DE

16.01.2020 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com