



# LANDEFELD

**Pneumatik · Hydraulik · Industriebedarf**

Bestellung bis  
**21:00 Uhr**  
Frei-Haus-Lieferung  
über Nacht

## Konformitätserklärung

Hiermit wird durch den Inverkehrbringer, die Fa. Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, für die katalogmäßig geführten Artikel

- **Typ:** KHFL ../40
- **Beschreibung:** Flanschkugelhahn, 2-teilig, Stahlguss, PN 40/MOP40 (DIN/EN), DVGW

bescheinigt, dass die genannten Kugelhähne in Durchgangsform bestimmungsgemäß als Absperrarmatur für Gasverteilung und -anlagenbau (Gasart: Brenngase nach G260, Nenndruckstufe PN40) vorgesehen sind. Belegt wurde die Einsetzbarkeit durch den Hersteller über ein entsprechendes DVGW-Baumusterprüfzertifikat.

- **Prüfberichte gem. Baumusterprüfzertifikat:**  
Kontrollprüfung Labor: 16/1278/4314/120 vom 22.12.2016 (EBI)
- **Prüfgrundlagen gem. Baumusterprüfzertifikat:**  
DIN EN 14141 (01.08.2013)  
DVGW VP 303 (01.09.1994)
- **Ablaufdatum des Baumusterprüfzertifikates:**  
23.01.2021

Diese Erklärung basiert auf den aktuellen Informationen des Herstellers und entbindet den Verarbeiter der Produkte aus o.g. Qualität nicht, ggf. eine Zulassung für die vorgesehene Anwendung bei der relevanten Institution zu beantragen. Änderungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.

Kassel, 30.09.2020

i.A. Holger Bürger  
Abteilung Qualitätssicherung  
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH



Bestellung bis  
**21:00 Uhr**  
Frei-Haus-Lieferung  
über Nacht

## Declaration of conformity

Hereby the distributor, Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, declares for the cataloged items

- **Type:** KHFL ../40
- **Description:** Flanged ball valve, bipartite, cast steel, PN40/MOP40 (DIN/EN), DVGW

that the above-mentioned ball valves are designed for plant construction and gas distribution (Gas type: fuel gases according to G260, nominal pressure level PN40) are provided. The applicability was proven by the manufacturer with the corresponding DVGW type examination certificate.

- **Test reports acc. Type examination certificate:**  
Supplementary exam: 16/1278/4314/120 from 2016-12-22 (EBI)
- **Test basis according to Type examination certificate:**  
DIN EN 14141 (2013-08-01)  
DVGW VP 303 (1994-09-01)
- **Expiry date of the type examination certificate:**  
2021-01-23

This declaration is based on the current information of our manufacturer. It does not release the processor of the products from applying to the responsible institution for approval for the intended use, if necessary. The product specifications are subject to change.

Kassel, 2020-09-30

Holger Bürger

Quality Assurance

Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH